

г. Мытищи ул. Трудовая д.22

06 февраля 2024г.

Составлен в том, что по участку в кадастровых границах многоквартирного дома по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22, (кадастр. номер: 50:12:010 0506:2) ведутся земляные работы по прокладке электрокабелей, в том числе методом ГНБ.

Документы на выполнение работ управляющей организации ООО «ГУК Домжилсервис» или кому – либо из собственников – не представлены.

В ходе работ допущены множественные нарушения: местами отсутствует ограждение, вода из котлована выливается на отмостку у стены, отсутствуют плакаты с указанием застройщика и периода выполнения работ, нарушено расстояние при раскопке котлована до деревьев, стенки котлованов не раскреплены и проч. Лица, выполняющие работы – не могут сказать – кто является их заказчиком и предъявить какую – либо разрешительную документацию.

Кабельные трассы, выполнение работ, границы охранных зон – с собственниками или Управляющей организацией – не согласовывались.

Акт составлен в 5-ти экз., имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения: фото работ, ведущихся с грубыми нарушениями – на 1-м листе.

Акт составлен членами комиссии:

Представитель управляющей компании Ильина Анна Юрьевна в присутствии собственников от подписания Акта отказалась

<u>Собственник кв. 616</u>	/ <u>Демкин А.В.</u>
<u>Собственник кв. 228</u>	/ <u>Афанасьев И.А.</u>
<u>Собственник кв. 15</u>	/ <u>Ильин С.В.</u>
<u>кв 670; 671</u>	/ <u>Костюков А.И.</u>
<u>кв 608</u>	/ <u>Шамов С.А.</u>
_____	/ _____
_____	/ _____

Председатель Совета многоквартирного дома
по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22



/ А.В. Демкин /

Приложение к Акту №1. Фото работ от 06.02.24., ведущихся на земельном участке многоквартирного дома по адресу: г. Мытищи, ул. Трудовая, д.22



Козм' 
Мам 
Мед 



Я, Мильниев А. Ф. констатирую проект
начала работ подрядной организацией
ООО "Ави Групп" по адресу г. Могилев ул.
Трудовая д. 22. Перед началом работ оформле-
ние составляемо не было, и не оформлено.
таблички так же. В ходе работ оформили
уставными, но не закрепили. В некоторых
местах оформления нет совсем, что создает
опасность для жителей, фидом стоящих
домов. Не неоднократно просьба закре-
пить оформления и установить недостаю-
щие, реакции ноль. Работы проводятся
в тасе тихо и так же на просьбу
подрядчик не реагирует.